

АКТ
проверки готовности
общеобразовательного учреждения (организации)
к новому 2023/2024 учебному году
составлен 29 августа 2023 г.

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 321 Центрального района Санкт-Петербурга

Тип (назначение) здания: Учебное

Год постройки: 1819

Адрес образовательного учреждения: ул.Социалистическая, дом 7/11, литера А

Телефон (факс): 764-86-38 (764-86-38)

Адрес электронной почты: sch321@center-edu.spb.ru

ФИО руководителя образовательного учреждения: Анцырева Е.М.

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 642-р от 26.05.2023 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская

начальник отдела образования Н.Г. Симакова

от администрации образовательного учреждения директор Анцырева Е.М.

заместитель директора Власова М.А.

от Управления государственного противопожарного надзора

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей:

Власова Марина Александровна – заместитель директора по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 137 -о от 31.08.2022 г.

Удостоверение № 1911-574-у-21 Выдано 19.11.2022 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования:

Власова Марина Александровна заместитель директора по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 137 -о от 31.08.2022 г.

Удостоверение № 2411-207-у-21

Выдано 24.11.2022г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования:

Власова Марина Александровна заместитель директора по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 137 -о от 31.08.2021 г.

Удостоверение № 1911-575-у-21

Выдано 19.11.2021г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность:

Власова Марина Александровна заместитель директора по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 137 -о от 31.08.2022 г.

Удостоверение 6650222

Выдано 28.02.2023 г

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов:

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.) в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда:

Шмигерина Марина Николаевна – учитель физики

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 137 -о от 31.08.2022 г.

Удостоверение № 2611-609-о-22

Выдано 26.11.2022 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соотв. со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)

имеется; от 16.04.2003 г.

учредительный договор

имеется; распоряжение КО С-Пб от 15.09.2011г. № 1807.

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании образовательной деятельности"

имеется 78 № 002375 от 07.06.2012 г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

имеется; 78А01 № 000170 от 01.02.2013 г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

имеется; 78-АЖ № 838019 от 20.02. 2013 г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

имеется; 78-АЖ № 838018 от 20.02.2013 г.

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от 13 марта 2020 г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от 31.07.2018 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 51 000 куб. м;

Этажность 2/3

Общая площадь - 7 520.8 кв. м;

полезная площадь - 7 520.8 кв. м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями, и их площадь (кв.м)

Наименование помещений, сдаваемых в аренду, и их площадь (кв. м)

6. Количество ученических мест:

В 2022/2023 учебном году в общеобразовательном учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

6.1. классов (учебных групп) всего: 14, обучающихся (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 14, обучающихся 370

из них во II смену обучается классов (учебных групп) нет, обучающихся нет

6.2. Количество:

групп продленного дня 5

игротек 1

спален нет

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в I класс, полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет имеется

Планируемое количество 1-х классов 1

в том числе обучающихся с 6 лет нет

7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):
укомплектованы

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 42187, брошюр, журналов 2170

фонд учебников 19623

научно-педагогической и методической литературы 377

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией от 15.06.2023 г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта ГУП "Водоканал СПб" от 30.05.2023 г. № Ц-482

(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования от 04 июля 2023 г.

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения удовлетворительное

10. Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. состояние противопожарного водопровода: отсутствует

количество пожарных кранов 0 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано): 0

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода

нет

(наименование организации, № договора, дата)

10.2. обеспеченность огнетушителями:

Порошковые 10 шт.

углекислотные 9 шт.

необходимо приобрести нет необходимости

10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние: (работает, не работает)

имеется, в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «Ветро» (договор № 321-КОП/22-23 от 01.01.2022 г.)

(наименование организации, № договора, дата)

10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние: имеется, в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре ООО «Ветро» (договор № 321-КОП/22-23 от 01.01.2022 г.)

(наименование организации, № договора, дата)

10.5. наличие аварийного освещения и его состояние имеется, в рабочем состоянии

10.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

10.7. состояние путей эвакуации удовлетворительное

10.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеются

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций от 20.07.2023 г.

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 28.04.2021 № 43-1-222

(дата и № акта)

Основные результаты проверки и предписания: при эксплуатации эвакуационных путей допущено размещение на путях эвакуации массивной каменной статуи.

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 7353 кв. м., ограждение территории образовательного учреждения и его состояние металлическое ограждение

от проезжей части по фасаду с ул Социалистической; ограждение спортивной площадки; закрытые внутренние дворы; удовлетворительное

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования

спортивная площадка 2 200 кв. м, оборудована

наличие вновь оборудованных спортивных площадок нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям нет

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению проведено, состояние разметки удовлетворительное; светофор с речевым оповещением; «лежачий полицейский», пешеходное ограждение

11.2. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта имеются

санитарных узлов имеются

душевых нет

учебных помещений начальных классов отсутствует

кабинетов физики, химии имеются

кабинетов черчения, рисования отсутствует

мастерских трудового обучения имеются

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», №78-20-04Ф-03.003.Л.36213 от 22.09.2022 г.

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние

исправна, 16 сан.узлов, в т.ч. – 9 – учебных; санитарное состояние удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать - с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах вентиляционные каналы; естественная

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в кабинете химии) вентиляционные каналы; осевой вентилятор; 1 вытяжной шкаф механическая

в бассейне -

в мед. пункте имеется, с естественным побуждением

в мастерских трудового обучения вентиляционные каналы; осевой вентилятор

в санитарных узлах, душевых вентиляционные каналы; естественная

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря вентиляционные каналы; естественная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) б/н от 2012 г.

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем (№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции ООО «Дезинфекционная станция» № ДЕЗ-321/23 от 19.12.2022 г.

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (№, дата)

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов (№, дата, наименование обслуживающей организации) АО «Невский экологический оператор» договор № 1272100-2022/ТКО от 10.11.2022 г.

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

Люминесцентное удовлетворительное

лампы накаливания удовлетворительное

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности (№, дата, наименование организации, результаты) от 06.02.2023 г. № 78-04-2023-И140 «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %) нет в наличии

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и

Сырьевая столовая буфет	120	<u>б</u>	<u>обеспечены</u>	<u>обеспечены</u>	<u>обеспечены</u>	<u>обеспечены</u>	<u>удовлетворительное</u>
		<u>умывальник</u>					
		<u>а</u>					
		<u>Сушилка для рук</u>					

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока: технологическое - 5 (кол-во единиц), холодильное - 3 (кол-во единиц)

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной и т.п.) теплосеть

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе электрообогреватели с разводкой -10 шт

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды обеспечены

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями обеспечены

Канализация пищеблока:

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети имеется

наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камере хранения пищевых отходов имеется

наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях имеется

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд имеется

Вентиляция пищеблока:

тип вентиляции - общеобменная приточно-вытяжная, локальная вытяжная приточно-вытяжная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) б/н от 2012 г.

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем _____ (№, дата, наименование обслуживающей организации)

12. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

13.1. Охрана объекта осуществляется ОО «Охранная организация «Фаюн С-3». Ежедневная охрана осуществляется в составе 2 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ОО «Охранная организация «Фаюн С-3» № 321-ОХР/22-23 от 21.12.2021 г.

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

13.2. системы охранной сигнализации отсутствует

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения отсутствует

13.4. наличие ограждения территории организации имеется

13.5. Наличие металлодетекторов стационарный имеется

13.6. наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) имеется

14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

Частичный ремонт кровли; мелкий косметический ремонт отдельных внутренних помещений.

15. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ Н.Г.Симакова

Члены комиссии _____ Е.М.Анцырева

_____ М.А.Власова

Акт составлен «29» августа 2023 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Утверждение готово к новому учебному году

Подпись председателя комиссии _____ А.А.Радзинская

«__» _____ 2023 г.

