



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление по Центральному району**

191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел (812) 602-14-96

**Предписание № 43-1-222/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 321 Центрального района Санкт-Петербурга  
(ГБОУ ШКОЛА № 321 Центрального района Санкт-Петербурга).

Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 7/11, лит. А;  
ИНН 7825426219

Во исполнение распоряжения, изданного начальником управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербурга Силаевым Андреем Николаевичем от 18.03.2021 года № 43-1-216, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 23 по 28 апреля 2021 года, Юдаковой Василисой Павловной – инспектором отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объектов защиты – здания общеобразовательного учреждения (высокий риск), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 7/11, лит. А, правообладателем которого является (ГБОУ ШКОЛА № 321 Центрального района Санкт-Петербурга совместно с заместителем директора по АХР (ГБОУ ШКОЛА № 321 Центрального района Санкт-Петербурга – Власовой Мариной Александровной).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Предлагаемый срок контроля
1	2	3	4
1.	Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в свету менее 1,2 м, (фактическая ширина коридора 2-го этажа 0,8м)	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 3, ст. 4, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3.	01.06.2022г.
2.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами,	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя	01.06.2022г.



	производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (коридор 3 этажа и малый спортивный зал)		
3.	Из помещения, предназначенного для одновременного пребывания более 50 чел. отсутствует второй эвакуационный выход (столовая)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	01.06.2022г.
4.	Помещение пищеблока не отделено от общей части здания школы противопожарными перегородками 1-го типа	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 37, ст. 88, таблица 21, таблица 23, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.5.2	01.06.2022г.
5.	Расстояние от извещателя пожарного до электросветильников менее 0,5м	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6 ст. 83, Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.36	01.06.2022г.
6.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9м (Выход с ЛК 2 наружу во двор)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.18	01.06.2022г.
7.	При эксплуатации эвакуационных путей допущено размещение (установка) на путях эвакуации различных предметов (массивная каменная статуя)	Правила противопожарного режима в РФ (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479) п. 27(б)	01.06.2022г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной



безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;
- 3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор отделения ОНДПР Центрального района  
Управления по Центральному району  
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
лейтенант внутренней службы  
«28» апреля 2021 г.



В.П. Юдакова

Предписание для исполнения получил(-а):  
Заместитель директора по АХР ГБОУ ШКОЛА № 321 Центрального района Санкт-Петербурга –  
Власова Марина Александровна  
«28» апреля 2021 г.

  
(подпись)